R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0020349963 ProcesID:CS-20250326T111500-0001 DocExtID:0000000081047116 BOID:001A4A1A120551FE082C5659D1B639A12
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IAb/(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D36 ZakID:0013964676 DocID:0010531658894 IA:464\cw00824p2ia1-71664117 Ver:X805D261 QUICK str:1 lst:1
PageName: Dopis_first_NV:, PageCounter: 1 overflow 1 Marketing: Popis0: D36

DISTRIBUCE

Projekce dopravní Filip s.r.o.
Švermova 1338
413 01 ROUDNICE NAD LABEM

D0000000102351009008

NAŠE ZNAČKA
001161275186

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň / 26. 3. 2025

Vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy

Dobrý den,

reagujeme na váš požadavek ze dne 25. 3. 2025 týkající se vydání souhlasu s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (dále jen „zařízení“) v našem majetku.

Stavba a/nebo s ní související činnost na pozemku parcelní číslo dle PD v katastrálním území Roudnice nad Labem vedená pod názvem “ROUDNICE NAD LABEM – REKONSTRUKCE ULICE PROKOPOVA“ se nachází v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. zasahuje do ochranného pásma zařízení **podzemního vedení VN a NN, distribuční trafostanice VN/NN** v našem majetku.

Litujeme, ale z níže uvedeného důvodu nesouhlasíme s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení.

Odůvodnění:

Nesouhlasíme s umístěním parkovacích stání nad trasu podzemního vedení NN. Dále nesouhlasíme s rozšířením pojezdového tělesa komunikace nad podzemní vedení VN/NN.

Koordinační situaci stavby požadujeme okótovat tak, aby bylo zřejmé dodržení vzdáleností všech nových objektů (základy staveb, popř. paty sloupků konstrukcí, stožáry lamp VO, stožáry trakčního vedení, sloupky dopravního značení, obrubníky zpevněných ploch (v souběhu), základy opěrných zdí, hrany výkopů, trasy inženýrských sítí, parkovací automaty, okraj vozovky apd.) od distribučního zařízení.

Podmínky pro získání souhlasného stanoviska, jejichž dodržení musí být z koordinační situace stavby jednoznačně zřejmé:

Základy staveb, popř. paty sloupků konstrukcí, stožáry lamp VO, stožáry trakčního vedení, sloupky dopravního značení, obrubníky zpevněných ploch (v souběhu), základy opěrných zdí, hrany výkopů, trasy inženýrských sítí, parkovací automaty apd. budou umístěny ve vzdálenosti min. 0,6 m od krajního kabelu podzemního kabelového vedení a min. 2 m od základu/paty zděných a kioskových distribučních trafostanic VN/NN. V místech vjezdů na pozemky nebo do objektů a pod zpevněnými plochami, pod vozovkou apd. musí být zajištěna dostatečná ochrana kabelů proti mechanickému poškození (musí být splněny podmínky normy ČSN 73 6005 uvedené v tabulce B.1, příloha B – „Hodnoty nejmenšího dovoleného krytí, hodnoty max. krytí minimální a maximální hodnoty sklonových podmínek vedení technického vybavení / VTV podzemní trase a musí být zachována výška přípojkových a rozpojovacích skříní NN nad terénem), povrchy zpevněných ploch nad kabelovým vedením musí být rozebíratelné. Upozorňujeme na dodržení nejmenšího dovoleného krytí (hloubku uložení) stávajících podzemních sítí dle ČSN

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0020349963 ProcesID:CS-20250326T111500-0001 DocExtID:0000000081047116 BOID:001A4A1A12051FE082C5659D1B639A12
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IAb/(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D36 ZakID:0013964676 DocID:0010531665894 IA:464\cw00824p2ia1-71664117 Ver:X805D261 QUICK str:2 lst:1
PageName: Dopis_next_NV., PageCounter: 2 owerflow 0 Marketing: Popis0: D36

73 6005. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050, budou viditelně označeny výstražnou fólií tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o vodovod/kanalizaci/plynovod/VO/sdělovací vedení apd. Nad podzemním kabelovým vedením nebudou zřizována nová parkovací případně kontejnerová stání.

V blízkosti nadzemního vedení NN budou pro stavbu dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a případnou hranu výkopu požadujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu, tak aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů, popř. poškození zemnící pásky. Základy staveb, popř. paty sloupků konstrukcí, stožáry lamp VO, stožáry trakčního vedení, sloupky dopravního značení, obrubníky zpevněných ploch, základy opěrných zdí (v souběhu), parkovací automaty a ostatní objekty nesmí být umístěny blíže než 1,0 m od svislé roviny krajních vodičů nadzemního vedení NN. Pod nadzemním vedením NN a do vzdálenosti 1 m od krajního vodiče nebudou zřizována trvalá ani dočasná parkovací a kontejnerová stání. Terénními úpravami nesmí dojít ke snížení vzdálenosti vodičů nad terénem pod minimální hranici danou PNE 33 3301.

Pokud nebude při stavbě možné splnit výše uvedené minimální vzdálenosti pro umístění nebo podmínky normy ČSN 73 6005 uvedené v tabulce B.1, příloha B – „Hodnoty nejmenšího dovoleného krytí, hodnoty max. krytí minimální a maximální hodnoty sklonových podmínek vedení technického vybavení / VTV podzemní trase", je v tomto případě nutné ze strany stavebníka/investora akce předložit PDS žádost o přeložku distribučního zařízení, na základě které, bude mezi PDS a stavebníkem uzavřen smluvní vztah za účelem stanovení technických podmínek, ceny za přeložku a následné vlastní realizace přeložky dotčeného distribučního zařízení. Stavba pak může být realizována až po dokončení uvedené přeložky distribučního zařízení.

Formulář uvedené žádosti je Vám k dispozici na stránkách www.cezdistribuce.cz.

O souhlasné vyjádření ke stavbě žádejte až po vyřízení žádosti o přeložku, popř. po úpravě (doplnění) Vámi předložené koordinační situace tak, aby bylo zřejmé, že při stavbě budou dodrženy výše uvedené podmínky.

D0000010235100908

Toto vyjádření nelze použít pro účely vydání územního a stavebního povolení.

S pozdravem

Ing. Roman Válek
Vedoucí odboru Regionální obsluha
ČEZ Distribuce, a. s.

Váš požadavek související s distribucí elektrické energie můžete vyřídit přes Distribuční portál (www.cezdistribuce.cz/dip) nebo mobilní aplikaci PROUD (ke stažení na www.cezdistribuce.cz/proud).